

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Gołotczyzna gm. Sońsk

zaopatrującego w wodę ok. 1800 mieszkańców 7 miejscowości gm. Sońsk: Sońsk, Gołotczyzna, Strusinek, Strusin, Dziarno, Burkaty, Szwejki (posesje od nr 1 do 14a).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza

NIEZGODNOŚĆ Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ DLA PARAMETRU WSKAŹNIKOWEGO: BAKTERIE GRUPY COLI w wodzie z wodociągu publicznego Gołotczyzna


Podstawą uznania niezgodności dla parametru wskaźnikowego: bakterie grupy coli są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Gołotczyzna.

Wyniki badań wykazały obecność pojedynczych bakterii grupy coli w wodzie na urządzeniach i w sieci dystrybucyjnej, wykluczono natomiast obecność bakterii Escherichii coli i enterokoków kałowych.

WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO GOŁOTCZYŻNA NADAJE SIĘ DO PICIA – PO PRZEGOTOWANIU.

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Gołotczyzna nie należy spożywać wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.



W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Gołotczyzna stosowany chlor może dodatkowo stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/