Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu

HK.9022.4.5.2026
Wałcz, 2026-10-30


KOMUNIKAT Nr 45/2026

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Marcinkowice i Lubiesz, gmina Tuczno, powiat wałecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu informuje, iż po analizie wyników badań laboratoryjnych ze strefy zaopatrzenia w wodę Marcinkowice (wodociąg Marcinkowice), gmina Tuczno, powiat wałecki stwierdził niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego manganu w ilości 56,3 µg/l oraz 68,6 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 µg/l.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę Marcinkowice (wodociąg Marcinkowice) może być używana bez ograniczeń.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA



Stwierdzona niezgodność parametryczna parametru wskaźnikowego manganu może wpływać na pogorszenie organoleptyczne (smak, zapach) wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższe obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Marta Mikołajczak-Brusiło

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24