

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych jedno lub dwuskrzydłowych, ewakuacyjnych w budynku Wydziału Krajowej Informacji Skarbowej w Będzinie przy ul. J. Retingera 1 (segment E, sala 204E).

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.

Specyfikacja nowych drzwi:

- 1) skrzydła drzwi – wykonane z wyprofilowanych arkuszy blachy stalowej o grubości 1,5 mm, a wewnątrz wypełnione wełną mineralną o gęstości 60 kg/m³, skrzydło drzwiowe z uszczelką EPDM na trzech krawędziach;
- 2) ościeżnica ceowa lub kątowna o grubości 3 mm z uszczelką EPDM;
- 3) zawiasy – ze stali nierdzewnej. Powinny być odpowiednio dopasowane do masy, wytrzymałości drzwi oraz częstotliwości użytkowania, 3 łożyskowe;
- 4) skrzydło drzwiowe winno być wyposażone w min 3 bolce antywyważeniowe oraz zamek centralny rozporowy klasy C, które zapewnią poziom ochrony przed włamaniem;
- 5) drzwi powinny posiadać symbol ochrony w klasie RC 4,
- 6) zamki dodatkowe – wkładka patentowa;
- 7) drzwi antypaniczne zgodne z normami EN 1125 i EN179 – dźwignia lub listwa naciskowa;
- 8) klamki – najczęściej w formie rączki nie mogą odkształcać się i uniemożliwiać otwarcia. Wykonane ze stali, ale również polipropylenu i aluminium (wzmocnionych stalowym rdzeniem) w formie litery „U”, tego typu klamki minimalizują możliwość zaczepienia się o części garderoby;
- 9) płaski próg drzwiowy nie wystający dostosowany do dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Idealny próg 0 cm - max. 1,5 c;
- 10) otwór montażowy: szerokość: 1,40 m; wysokość: 2,03 m;
- 11) wewnętrzne, pełne (bez przeszklenia);
- 12) jedno lub dwuskrzydłowe – skrzydła ruchome. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych dostawka otwierana i zamykana, ręcznie na rygiel;
- 13) w kolorach jasnych – jasny szary, biały, klon itp.;
- 14) lakierowane proszkowo lub oklejone okleiną koloru jasnego PVC;
- 15) drzwi powinny zapewniać łatwy dostęp i ewentualną ewakuację – czyli otwieranie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi oraz łatwość dostępu dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres prac: montaż i demontaż drzwi:

1. Obecnie zamontowane drzwi i ościeżnice należy zdemontować, a w świetle otworu zamontować nowe drzwi.
2. Solidne zakotwienie ościeżnicy w murze za pomocą dybli stalowych (liczba i rozstaw zgodnie z zaleceniami producenta).
3. Trwałe zamocowanie ościeżnic w światło otworu drzwiowego wraz z obróbką otworu wypełnienie przestrzeni między ościeżnicą a murem odpowiednią zaprawą lub specjalistyczną pianką o wysokiej gęstości.
4. Regulacja skrzydeł lub skrzydła tak, aby uszczelki idealnie przylegały, a zamki pracowały płynnie bez konieczności dociskania drzwi „na siłę”.
5. Zabezpieczenie miejsc montażu oraz pobliskiego sprzętu i mebli przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
6. Odtworzenie ubytków tynków wewnętrznych/zewnętrznych i elewacji (w razie konieczności wykonanie opaski zakrywającej powstałe w wyniku prac budowlanych ubytki w elewacji wokół otworu drzwiowego celem zapewnienia estetycznego wyglądu elewacji).
7. Uporządkowanie terenu po pracach montażowych (gruz stare drzwi oraz wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy usunąć – zabrać)

Wymagania normowe, prawne, wykonawcze

1. Dostarczone materiały (drzwi) muszą być fabrycznie nowe,
2. Na wszystkie materiały użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
3. Prowadzenie prac w sposób bezpieczny dla użytkowników,
4. Zabezpieczenie terenu robót,
5. Wywóz i utylizacja materiałów powstałych w trakcie prac.

Zdjęcie. 1 Drzwi do wymiany

