



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TCZEWIE**

HKw.9020.74.38.2025.MŁ

Tczew, dnia 3 grudnia 2025r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego **Subkowy**

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Subkowy**

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	kwestionowane parametry
06-10-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 1 – kran w kuchni	530N/2025/LBŚ	spełnia wymagania
06-10-2025	Subkowy, budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 – kran w kuchni	528N/2025/LBŚ	Mangan: 130 µg/l (wartość parametryczna: 50 µg/l)
06-10-2025	Subkowy, budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 – kran w kuchni	645/KZ/2025 644/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
06-10-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 – kran w kuchni	640/KZ/2025 641/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
06-10-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Hundsdorfa 1 – kran w kuchni	639/KZ/2025 638/KZ/2025	spełnia wymagania
06-10-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 1 – kran w kuchni	637/KZ/2025 636/KZ/2025	spełnia wymagania
06-10-2025	SUW Subkowy- woda podawana do sieci	642/KZ/2025 643/KZ/2025	Amonowy jon: 0,68 mg/l (wartość parametryczna: 0,50 mg/l) ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: 126 jtk/1ml*
27-10-2025	Subkowy, budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 – kran w kuchni	758/KZ/2025 759/KZ/2025	spełnia wymagania
27-10-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 – kran w kuchni	769/KZ/2025 768/KZ/2025	spełnia wymagania
27-10-2025	SUW Subkowy – woda podawana do sieci	757/KZ/2025 756/KZ/2025	Amonowy jon: 0,66 mg/l (wartość parametryczna: 0,50 mg/l) ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
31-10-2025	Subkowy, budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 – kran w łazience	P/0/10/2025/290/ F/2	spełnia wymagania

31-10-2025	SUW Subkowy – woda podawana do sieci	P/0/10/2025/290/F/1	spełnia wymagania
14-11-2025	SUW Subkowy – woda podawana do sieci	831/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : 193jtk/1ml*
17-11-2025	SUW Subkowy – woda podawana do sieci	864/KZ/2025 865/KZ/2025	Amonowy jon: 0,68 mg/l (wartość parametryczna: 0,50 mg/l) ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
17-11-2025	Subkowy, budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 – kran w kuchni	866/KZ/2025 867/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
17-11-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 – kran w kuchni	868/KZ/2025 869/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
17-11-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 1 – kran w kuchni	870/KZ/2025 871/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
24-11-2025	SUW Subkowy – woda podawana do sieci	605/N/2025/LBŚ	Amonowy jon: 0,77 mg/l (wartość parametryczna: 0,50 mg/l) ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
24-11-2025	Subkowy, budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 – kran w łazience	606/N/2025/LBŚ	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
24-11-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 1 – kran w kuchni	607/N/2025/LBŚ	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : >300jtk/1ml*
24-11-2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 – kran w kuchni	608/N/2025/LBŚ	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : 285jtk/1ml*

*zalecana wartość: zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W czasie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Subkowy do tut. urzędu wpływały wyniki badań wody pobranej przez przedsiębiorstwo wodociągowe Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody po wykonywanych działaniach naprawczych. Analiza ww. sprawozdań wykazała nieprawidłowe zmiany wartości parametrów wody do spożycia uwzględnionych w powyższej tabeli. Dotychczas przeprowadzone działania naprawcze nie przyniosły stabilnej poprawy jakości wody.

W związku z powyższym, stwierdzono, że badana woda pod względem wymagań mikrobiologicznych, i fizykochemicznych nie odpowiada normom sanitarnym określonym w zał. 1C Tabela 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednakże wykluczono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków kałowych w wodzie.

W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72h zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej dopuszczalnej wartości dla jonu amonowego w wodzie do spożycia, opartej na przesłankach zdrowotnych, jednakże podwyższone stężenia jonu amonowego mogą zmniejszyć skuteczność dezynfekcji wody, przyczynić się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej a także powodować nieskuteczne usuwanie manganu i wywołać zmiany smaku i zapachu wody.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Subkowy.

Obecnie wodociąg publiczny Subkowy produkuje wodę w ilości 428m³/d, zaopatruje w wodę miejscowości gminy Subkowy: Subkowy, Gorzędziej, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy, Rybaki (3923 osoby).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (e-Doręczenia)
3. aa.

Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>