

Starosta Złotowski

77-400 Złotów, Al. Piasta 32

OS – 6224/60/10



Handwritten signature in blue ink, possibly 'Z. J.', with the date '22/12' written next to it.

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kpa (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, art. 37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art.127 ust.1, ust. 3 i ust. 5 i ust.6, art.128 ust. 1 i ust. 2, art. 132 ust. 9, art. 135 pkt 2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r. z zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006r.)

na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z dnia 02.11.2010r. i 06.12.2010.12.2010r.

o r z e k a m

I. Udzielić dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego obejmującego drogę krajową nr 11 na odcinku Podgaje-Jastrowie, w zakresie:

1. Wykonanie urządzeń wodnych, o charakterystyce:

a/ rów przydrożny:

- lokalizacja - km 142+ 470 ÷ 142+590 drogi krajowej nr 11,
- rzędna dna dolnego odcinka rowu - 122,46 m npm,
- rzędna dna górnego odcinka rowu - 125,76 m npm,
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1:1,5,
- długość rowu - 120,0 m,
- umocnienie dna rowu - bruk

b/ rurociągi perforowane:

- lokalizacja - km 142+950÷143+220 drogi krajowej nr 11,
- rzędna ułożenia rurociągów - 116,97 ÷ 117,00 m npm,
- średnica rurociągów - 0,50 i 0,60 m,
- długość - 230,0 m,

c/ odbudowa rowów przydrożnych:

- lokalizacja - km 143+220÷149+100 drogi krajowej nr 11,
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1:1÷1:1,5,
- łączna długość - 11,5 km,

d/ przebudowa przepustu:

- lokalizacja - km 143+569 drogi krajowej nr 11,
- średnica - 1,0 m,
- długość - 13,10 m,

e/ przebudowa przepustu:

- lokalizacja - km 144+336 drogi krajowej nr 11,
- średnica - 0,80 m,
- długość - 13,26 m

2. Szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi:

a/ zlewnia nr 1 drogi krajowej nr 11 w km 142+400 ÷ 142+472 (prawy pas):

- sposób odprowadzenia ścieków - powierzchniowy,
- miejsce zrzutu ścieków - rów przydrożny drogi krajowej nr 11,
- powierzchnia odwadniana - 0,038 ha powierzchni utwardzonej,
- ilość ścieków opadowych i roztopowych:

$$Q_s = 4,23 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 177,7 \text{ m}^3/\text{rok.}$$

b/ zlewnia nr 2 drogi krajowej nr 11 w km 142+400 ÷ 142+900 i jeden wpust z drogi krajowej nr 22:

- sposób odprowadzenia ścieków - wpusty uliczne,
- miejsce zrzutu ścieków - poprzez istniejący wylot do rowu melioracyjnego, działka nr 29 obręb Podgaje, km 142+900 drogi krajowej nr 11,
- powierzchnia odwadniana - 0,814 ha powierzchni utwardzonej,
- urządzenia do oczyszczania - piaskownik i separator.
- ilość oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych:

$$Q_s = 90,64 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 3805,5 \text{ m}^3/\text{rok.}$$

c/ zlewnia nr 3 drogi krajowej nr 11 w km 142+900 ÷ 143+220:

- sposób odprowadzenia ścieków - studzienki ściekowe,
- miejsce zrzutu ścieków - rurociągi perforowane w km 142+950 ÷ 143+220 drogi krajowej nr 11,
- powierzchnia odwadniana - 0,622 ha powierzchni utwardzonej,
- ilość ścieków opadowych i roztopowych:

$$Q_s = 69,43 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 2907,85 \text{ m}^3/\text{rok.}$$

d/ zlewnia nr 4 drogi krajowej nr 11 w km 143+220 ÷ 149+100:

- sposób odprowadzenia ścieków - powierzchniowy,
- miejsce zrzutu ścieków - rowy przydrożne w km 143+220 ÷ 149+100 drogi krajowej nr 11,
- powierzchnia odwadniana - 7,126 ha powierzchni utwardzonej,
- ilość ścieków opadowych i roztopowych:

$$Q_s = 634,76 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 26842,82 \text{ m}^3/\text{rok.}$$

II. Zobowiązać do:

1. Utrzymania systemu rowów przydrożnych w należytych stanie technicznym.
2. Przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych rowów, wpustów i studzienek ściekowych.

3. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości:

zawiesiny ogólne – 100 mg/l.

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

III. Określić, że;

1. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód określone w pkt I.1.2. niniejszej decyzji wydaje się na okres do dnia 31.12.2020r.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie rozpoczęto wykonania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych stało się ostateczne.


IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Na wniosek strony wygasic pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Złotowskiego znak OS-6223/36/09 z dnia 05.01.2010r. obejmujące szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego (ziemi) poprzez istniejący wylot W1 zlokalizowany na działce nr 29 w miejscowości Podgaje, gmina Okonek.

Na podstawie art.107 § 4 ustawy KPA odstąpiono od szczegółowego uzasadniania decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie: od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Złotowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

RL/RL



Z up. STAROSTY
mgr inż. Bronisław Kalas
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych
60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
60-763 Poznań, ul. Siemiradzkiego 52
3. Szram Lucjana i Jan
64-965 Okonek, Podgaje, ul. Leśna 2/1
4. Urząd Miejski Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53
5. a/a

