



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 19.07.2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokołówek

zaopatrującego w wodę około 868 mieszkańców miejscowości (6) gm. Ciechanów:
Baby, Gołoty, Mieszki Wielkie, Nużewko, Nużewo, Sokołówek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,
Informuje


o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokołówek

z powodu obecności bakterii **grupy coli i enterokoków kałowych**
w przebadanych próbkach wody pobranych 10.07.2023 r. oraz 17.07.2023 r.

**Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody
z wodociągu Sokołówek PPIS w Ciechanowie**

informuje,

**że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych
z wyjątkiem splukiwania toalet.**



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń i sieci wodociągowych oraz ich intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba