

Lista czynności dla właścicieli i zarządców obiektów noclegowych

1. Przegląd instalacji

- ☒ Sprawdzaj stan techniczny instalacji ciepłej i zimnej wody.
- ☒ Usuwać osady, kamień kotłowy, zanieczyszczenia.

2. Kontrola temperatury

- ☒ Ciepła woda: min. 55°C (zalecane 55-60°C).
- ☒ Zimna woda: max. 20°C.

3. Badania wody

- ☒ Zlecaj badania wody w akredytowanym laboratorium.
- ☒ Reaguj w zależności od otrzymanych wyników badań.

4. Ograniczanie stagnacji

- ☒ Regularnie uruchamiaj rzadziej używane punkty poboru wody.
- ☒ Przeprowadzaj płukanie instalacji wewnętrznej po dłuższych przerwach w jej użytkowaniu (np. urlop, przerwa świąteczna itp.).

5. Dezynfekcja instalacji

- ☒ W razie potrzeby przeprowadź dezynfekcję termiczną lub chemiczną.

6. Dokumentacja

- ☒ Prowadź aktualną dokumentację przeglądów i badań.

Bezpieczna instalacja wodna to zdrowie i spokój Twoich gości.