



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach

KOMUNIKAT Nr 6/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę Trzebież, gm. Police, pow. policki w dniu 21.07.2026 r. (data otrzymania sprawozdania 22.07.2026 r.) stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą glinu, co jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748). Strefa zaopatrzenia w wodę Trzebież zaopatruje 1885 mieszkańców miejscowości Trzebież.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że:

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków
- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów;
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Stwierdzone przekroczenia glinu mogą obniżyć cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy i smaku).



Zarządcą wodociągu jest ZWiK Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Anna Janczura
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach
ul. Kresowa 14 | 72-010 Police
+48 91 424 12 32
psse.police@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39331-49573-SWWFS-33