

HK.9022.1.33.2025.BR

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Lubochowo za 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań próbek wody nr 39/2024, 674/2024, 1567/2024, 74377/LB/2024, 2331/2024 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawozdaniach z badań nr 132/52/24, 1270A/521/24, 1270N/521/24 próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej **z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych zasilających miejscowości Lubochowo, Milikowo, Pudłowiec, Lipiec, Szotki, gm. Stary Dzierżoń:**

- raport z badań nr 39/2024 z dnia 15.01.2024 r. próbki wody pobranej kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci,
- raport z badań nr 674/2024 z dnia 24.04.2024 r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w zakładzie rolnym w Pudłowcu,
- sprawozdanie z badań nr 132/52/24 z dnia 5.07.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku sklepu spożywczego w Lubochowie,
- raport z badań nr 1567/2024 z dnia 30.08.2024 r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w zakładzie rolnym w Pudłowcu,
- raport z badań nr 74377/LB/2024 z dnia 4.09.2024 r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w zakładzie rolnym w Pudłowcu,
- sprawozdanie z badań nr 1270A/521/24 z dnia 8.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku sklepu spożywczego w Lubochowie,
- sprawozdanie z badań nr 1270N/521/24 z dnia 8.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku sklepu spożywczego w Lubochowie,
- raport z badań wody nr 2331/2024 z dnia 13.12.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku sklepu spożywczego w Lubochowie,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Lubochowo,

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badań Wody przy WSSE w Gdańsku oraz Laboratorium Badania Wody przy PSSE w Kwidzynie;

- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe dokonało poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole, Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach.

Jakość wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Malborku

Elżbieta Zybko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

przesłano pocztą elektroniczną (e-Doręczenia)

Otrzymują (do wiadomości konsumentów):

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Stary Dzierzgoń 54
82-450 Stary Dzierzgoń
2. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
Stary Dzierzgoń 71
82-450 Stary Dzierzgoń