
Toruń, dnia 12 października 2026 r.
N.HŚ.5211.17.6.2026

KOMUNIKAT Nr 36
dotyczący podwyższonej wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ze strefy zaopatrzeni Wodociągu Agrofoood w Grabowcu, gm. Lubicz

Dotyczy mieszkańców miejscowości: **Grabowiec, gm. Lubicz oraz Silno, gm. Obrowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia Wodociągu Agrofoood w Grabowcu, gm. Lubicz, powiat toruński, wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w liczbie 102 jtk/1ml, przy zalecanej liczbie 100 jtk/1ml, w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz powyżej 300 jtk/1ml, przy zalecanej liczbie 200 jtk/1ml, w kranie u konsumenta.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków, dla niemowląt i dzieci do lat 2, kobiet w ciąży, osób starszych, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
+48 56 622 50 29, 56 622 33 12, 56 658 62 41
adres e-mail: sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50502-46923-WVAAT-27