



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.428.2025

Konin, dnia 3 czerwca 2025 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Kopydlówek
za okres od 10.04.2025 r. do 02.06.2025 r.**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kopydlówek w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

**jakość wody z wodociągu publicznego Kopydlówek
w okresie od 10.04.2025 r. do dnia 02.06.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Kopydlówek zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Kopydlówek, Dębowiec, Kopydłowo.

Zgodnie z harmonogramem w kwietniu 2025 r. administrator wodociągu wykonał badanie kontrolne - sprawozdanie z badań Nr: 207/1-1/W/2025/4, 208/1-1/W/2025/4 oba z dnia 15.04.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie, natomiast w maju 2025 r. wykonano badanie wody

w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr: 157/1-1/W/2025/5, 158/1-1/W/2025/5 każde z dnia 16.05.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: P/0/12/2021/356/F/16 z dnia 23.02.2022 r., wykonane przez GBA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie (poprzez ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP)
2. Wójt Gminy Wilczyn (poprzez e-Doręczenia: AE:PL-45034-29600-WVSHB-17)
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	da9cb35f75c344cf88b85d84c757d80c	
Nazwa dokumentu	II. Ocena Kopydłówek.pdf	
Tytuł dokumentu	II. Ocena Kopydłówek	
Skrót dokumentu	ad92173dbdc88f50b0471eb737bafb9cfd08a4cf4f03265af33d339f4ab71943	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-05-29	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-06-03
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.11.40	
Data wydruku	2025-06-03	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	