Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.38.84.2026.DK
Płock, dnia 29 października 2026 r.

KOMUNIKAT HKN/26/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 29 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: **niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Gąbin, gmina Gąbin zasilającego następujące miejscowości: Miasto Gąbin, Koszelew, Okolusz, Nowe Grabie, Grabie Polskie, Ludwików, Rumunki, Karolew.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody z wodociągu publicznego Gąbin, gmina Gąbin w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu.

Sprawozdanie z badań HKL 05537/2026 z dnia 16 października 2026 r., stwierdzona wartość parametru: żelazo, wartość otrzymana: 1024 µg/l, wartość parametryczna: 200 µg/l oraz mangan, wartość otrzymana: 244 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Sprawozdanie z badań HKL 05538/2026 z dnia 16 października 2026 r., stwierdzona wartość parametru: żelazo, wartość otrzymana: 334 µg/l, wartość parametryczna: 200 µg/l oraz mangan, wartość otrzymana: 73 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Wysoki poziom manganu i żelaza w wodzie może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne manganu i żelaza może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05
  (24) 367 26 52, 609 817 331

Justyna Szatkowska

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/