



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

HKN.903.1.2026
Grójec, 31.03.2026 r.

Grupa Żywiec Sp. z o.o.
Browar w Warce
ul. Gośniewska 65
05-660 Warka

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Numer 57/2026 DLA WODOCIĄGU ZAKŁADOWEGO BROWARU W WARCE

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Grupę Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce, ul. Gośniewska 65 i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu zakładowego Browaru w Warce zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
11.03.2025 r.	Warka, ul. Gośniewska 120/4 Blok mieszkalny - pomieszczenie wodomierzowe	WŚ-465/03/2025 z dnia 14.03.2025 r.	F.H. BARWA w Kielcach
14.07.2025 r.	Warka, ul. Gośniewska 120/4 Blok mieszkalny - pomieszczenie wodomierzowe	1.746 z dnia 13.08.2025 r. LBW.736/n.2025 z dnia 31.07.2026 r. HKL 04742/2025 z dnia 22.07.2025 r. BP/3188/Z/2025 z dnia 22.07.2025 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
21.10.2025 r.	Warka, ul. Gośniewska 65 Hydrofornia Browaru –woda uzdatniona	WŚ-3255/10/2025 z dnia 27.10.2025 r.	F.H. BARWA w Kielcach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu
ul. Mogielnicka 67 | 05-600 Grójec
+48 486642258
sekretariat.psse.grojec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74937-78059-ERCJG-20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia z zakładowego Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce
o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce, ul. Gośniewska 65.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2025 roku, wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Grupę Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce, ul. Gośniewska 65 i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu zakładowego, wykazała zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg zakładowy Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce zarządzany przez Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce, ul. Gośniewska 65, jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Warce, przez wodociąg zakładowy Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Warce
2. Urząd Miejski w Warce
3. aa.