



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.9022.17.2026
Bełchatów, 25-06-2026

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie
z dnia 25.06.2026r.**

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Huta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych 22.06.2026 r. z sieci wodociągu Huta stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w następujących punktach zgodności:

- sieć, Huta 45, kran w kuchni – więcej niż 300 jtk/ml
- sieć, Wielopole 20, kran w kuchni – więcej niż 300 jtk/ml

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza, że:**

**woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia
zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia
naczyni po uprzednim
przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez
gwałtownego schładzania**

2 min.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z
miejscowości:

gmina Bełchatów:

Huta (z wyłączeniem posesji 41), Wielopole (z wyjątkiem pos. nr 13, 41, 42)

Eksploatator wody podejmuje działania naprawcze mające na celu poprawy
jakości wody.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i
umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

Katarzyna Marczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21