



UWAGA:

- 1.Jako tablicę TOZ zastosować rozdzielnicę naścienną o wielkości 2x18
- 2.Aparaturę rozdzielniczy TOZ można umieścić w rozdzielnicy RG

Pi=2,3kW  
Kz=1  
Pz=2,3kW  
Iz=4A

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| SCHEMAT:   |   | KIERUNEK PÓŁNOCY:                         |  |
|  |   |   |  |
| INWESTOR:<br>Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku   |   | ADRES:<br>ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko |  |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  |   |   |  |
| Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko |   |   |  |
| PROJEKTOWAŁ:   | NR UPRAWNIEN:   | PODPIS:                                   | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  |
| mgr inż. W.Masęłkowski   | Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr: 293/77/IPW                                 |   | A.DO XXI<br>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań |
| SPRAWDZIŁ:   |   |   |  |
| inż. M.Duszyński   | Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. upr. nr: 294/77/IPw |   |  |
| OPRACOWAŁ:   | PODPIS:   |   |  |
| tech.bud. T.Niezbala   |   |   |  |
| BRANŻA:<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE<br>SILNOPRĄDOWE  | STADIUM:<br>PROJEKT<br>WYKONAWCZY   | DATA:<br>18.10.2021r.                     | SKALA:   |
| TYTUŁ RYSUNKU:   |   |   | NR RYSUNKU:  |
| Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ-schemat   |   |   | PW-E-18  |