



UWAGI I ZALECENIA:

1. Istniejąca rozdzielnia, podtynkowa, prod. LEGRAND
2. W rezerwowym miejscu w rozdzielni, zabudować jak istniejące, rozłącznik bezpiecznikowy 125A, 3P, typ SPX000, prod. Legrand. W rozłączniku zainstalować wkładki łopikowe 9G o prądzie znamionowym 20A
3. W rezerwowym miejscu w rozdzielni, zabudować jak istniejące: wyłącznik nadprądowy modułowy B20A, 6kA, 1P, wyłącznik nadprądowy modułowy B6A, 6kA, 1P, typ S301, prod. Legrand
4. Aparaturę podłączyć do istniejącego okablowania rozdzielni przewodami typu LgY.

Rezerwa miejsca pod zainstalowanie wyłącznika nadprądowego QW2, QW3

Rezerwa miejsca pod zainstalowanie rozłącznika bezpiecznikowego QW1

Investor:	Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie			
Adres Inwestora:	35-075 Rzeszów, Ul. Hetmańska 45d			
Nazwa Inwestycji:	INSTALACJA KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PROKURATURĘ REJONOWĄ W DĘBICY			
Adres Inwestycji:	39-200 Dębica, ul. 3 Maja 2			
Przedmiot rysunku:	Widok rozbudowy rozdzielni głównej RG			
Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. PDK0161/POOE/05			
Nr uprawnień:	-			
Data:	09.2025 r.	Skala:	-	Nr rys.: E-S2