



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

NHS. 9020.14.96.2026

Busko-Zdrój, dnia 17.09.2026 r.

KOMUNIKAT NR 1/2026

W sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy wodociągu lokalnego ZOZ Busko-Zdrój

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego ZOZ Busko-Zdrój, że w dniu 17.09.2026 r. wydał na podstawie zgłoszenia z badania wody nr LBW.9052.20.2026 z dnia 17.09.2026 r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 15.09.2026 r. wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenia wskaźników mikrobiologicznych: tj.:

- **Bakterii grupy coli** - 9 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml),
 - **Enterokoki kałowe/jelitowe** - 6 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml)
- Punkt poboru (punkt zgodności) - Izba przyjęć ZOZ Busko-Zdrój

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. **Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.**
2. **Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.**
3. **Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.**
4. **Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.**



Właściciel/zarządca wodociągu lokalnego ZOZ Busko-Zdrój, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia odbiorców w wodę oraz działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zawartość chloru w wodzie.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14