




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

Komunikat z dnia 03.07.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że w próbkach wody przeznaczonej do spożycia, **pochodzącej z wodociągu w Sokolnikach** stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego.

W związku z powyższym PPIS w Wieruszowie stwierdził **brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia na wodociągu Sokolniki, na odcinku: miejscowość Tyble od nr 1 do nr 50, miejscowość Sokolniki ul. Wrocławska nr: 6, 8, 10, 31, 33A, 35 oraz ul. Bolesławecka 2.**

Woda może być tu używana wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet.



Dla osób objętych brakiem przydatności wody do spożycia producent wody został zobowiązany do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przydatną do spożycia przez ludzi.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)..

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie.

Karolina Krawczyk-Borowiec
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie
ul. Warszawska 75 | 98-400 Wieruszów
+48 62 78 31 990
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31850-17686-EJHRJ-25