



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W MALBORKU**

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku
z 31 października 2025 r.**

dot. wody dostarczanej z wodociągu publicznego Kielmy zaopatrującego
miejscowość Kielmy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje, że stwierdzono
ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w punkcie zgodności w miejscowości
Kielmy 2 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

**W związku z powyższym, PPIS w Malborku w celu zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego wody konsumentom zaleca:**

- **Uprzednie przegotowanie wody przed jej spożyciem** również do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej, np. mycia zębów;

2 min.



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/