



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.9.21.2026

Siedlce, 2026-10-12

KOMUNIKAT nr 25/2026

**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH
z dnia 12.10.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu Tokary**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w próbce wody pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 07.10.2026 r. z punktu zgodności wodociągu Tokary, gmina Korczew, powiat siedlecki: Hydrofornia Tokary, nr. dz. 12, 08-108 Korczew; Woda podawana do sieci - kran, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej parametru żelazo – **wynik badania: 234 µg/l.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748) **wartość parametryczna dla parametru żelazo wynosi do 200 µg/l.**

Zwiększona zawartość żelaza w wodzie może powodować pogorszenie jej wyglądu i smaku, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Tokary.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego.



Joanna Like

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Siedlcach

/dokument podpisany elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30