



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

ONS-HK.9020.2.276.2026
Biała Podlaska, 2026-08-13

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tucznia (ujęcie Tucznia), gm. Tucznia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tucznia (ujęcie Tucznia), gmina Tucznia z dnia 11.08.2026 r. zaopatrującego miejscowości: Tucznia, Dąbrowica Duża, Choroszczyńska, Bokinka Królewska – łącznie 1399 osób, stwierdzono obecność:

bakterii grupy coli w ilości: 5, 9 [jtk/100 ml];
bakterii Escherichia coli w ilości: 1, 0 [jtk/100 ml];
w wyznaczonych punktach zgodności.

Wartości parametryczne dla powyższych parametrów mikrobiologicznych wynoszą 0 [jtk, NPL/100 ml].

Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej

Jarosław Sawicki

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 18 | 21-500 Biała Podlaska
+ 48 83 414 41 00
adres e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12068-26587-DFTSF-21