Komunikat nr 87/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 20 listopada 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Borucino, zaopatrującej mieszkańców miejscowości: Borucino, Podgaje – osiedle Polne i Pniewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że przeprowadzone badania wody w strefie zaopatrzenia Borucino wykazało, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w zakresie bakterii grupy coli.


Analiza laboratoryjna wykazała bakterie grupy coli w ilościach 15 jtk / 100 ml (wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie stwierdza:

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych: do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz mycia zębów.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalet).



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748).

Zarządca został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja dotycząca jakości wody dotyczy wszystkich konsumentów i obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska - Sylwestrzak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/