



NHŚ.9051.69.4.2026
Inowrocław, 26 czerwca 2026 r.

KOMUNIKAT nr 15/2026

**Dotyczy wodociągu Jaksice, gm. Inowrocław
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości:
Jaksice, Pławin, Jaksiczki, Borkowo, Turlejewo, Radłówek, Stefanowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody,
pobranej w dniu 27 maja 2026 r. z punktu:

- Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali,
żelazo ogólne: <60 µg/l (wymagana wartość parametryczna: do 200 µg/l)

stwierdził że woda spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).

**W związku z powyższym
woda może być bezpiecznie używana do spożycia,
jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzywińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/dokument podpisany elektronicznie/

