

WSZYSTKIE POLA ODPŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)

ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.

WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEŁ" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE
ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.


WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI
POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA POD ZABEZPIECZENIA OBWODÓW DO
ZAINSTALOWANIA W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl



**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK **WIDOK ROZDZIELNICY TP0.3, TP0.K3**

SKALA

NR RYS.

ND T-III-13

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	04 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk	LUB/0028/PWBE/23	04 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI