



✱ - połączenie wg DTR urządzenia

WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA APARATURY MODUŁOWEJ 10 kA.

WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI Z ROZDZIELNICI WYKONAĆ PRZĘZ LISTWY ZACISKOWE POŚREDNICZĄCE DOSTOSOWANE DO PRZEKROJÓW KABLI.

WSZYSTKIE POŁA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSĄŻYĆ W SZYŁDKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANIMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI).

ROZDZIELNIĘ WYPOSĄŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT ZASILANIA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

G L O B A L **Albert Dragan**
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**
INWESTOR | PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGN

SKALA

NR RYS.

FUNKCJA

SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

DATA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Tomasz Kopec

LUB/0132/PW/OE/10

04.2024

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Andrzej Łukaszk

LUB/0028/PW/OE/23

04.2024

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ND

T-III-09

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Tomasz Kopec

LUB/0132/PW/OE/10

04.2024

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Andrzej Łukaszk

LUB/0028/PW/OE/23

04.2024

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI