




Legenda:


-  – Rozdzielnice elektryczne
-  – trasa bednarki uziemiającej FeZn 25x4 instalacji teletechnicznych, trasa zgodnie z planami
-  – trasa bednarki uziemiającej FeZn 25x4 prowadzonej pod korytkiem elektrycznym na uchwytach

RÓWNOLEGLE Z BEDNARKĄ INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH OGÓLNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BEDNARKĘ FezN 25x4.  
 UZIEMIENIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH WYKONAĆ ODDZIELNĄ BEDNARKĄ KTÓRA MA BYĆ ODSEPAROWANA GALWANICZNIE OD  
 INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH OGÓLNYCH !  
 W SZACHTACH NALEŻY PROWADZIĆ BEDNARKĘ INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ TELETECHNICZNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ.  
 ISTNIEJĄCE KONSTRUKCJE WSPORCZE WYKONANE W I ETAPIE ZOSTAŁY OPISANE POPRZECZ DODANIE DOPISKU ISTN.  
 NALEŻY DOPROWADZIĆ BEDNARKĘ INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ TELETECHNICZNEJ DO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI W POM. 2/50, 2/51  
 ORAZ DO POM. 5/29 I 5/48.  
 WYKONAĆ UZIEMIENIE SZYBU WINDY D2 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. W MIARĘ MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZYĆ DO ISTN.  
 UZIEMIENIA.

- ZACISKI PE ROZDZIELNIC - LgYżo 25 mm2
- KONSTRUKCJE WSPORCZE KABLI - LgYżo 6 mm2
- OBUDOWY METALOWE URZĄDZEŃ - LgYżo 6-16 mm2 ZGODNIE Z DTR
- KANAŁY INSTALACJI WENTYLACJI - LgYżo 10 mm2
- STALOWE OŚCIEŻNICE DRZWI - LgYżo 6mm2
- KONSTRUKCJĘ METALOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO - LgYżo 25mm2

– SZAFY RACK – LgYżo 25 mm<sup>2</sup>

**PRZEJŚCIA PRZY ZMIANIE STREFY POŻAROWEJ USZCZELNIC OGNIOOCHRONNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ O WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA (ZALECANE CO NAJMNIEJ EI120)**



## G L O B A L A L B E R T D R A G A N

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333

✉ instalatorzy@tlen.pl ,    www.globalprojekty.pl

### PRZEBUDOWA NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE



INWESTOR  
 PROKURATURA REGIONALNA W  
 LUBLINIE  
 UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSunEK **RZUT PIWNICY**  
**PLAN KONSTRUKCJI WSPORCZYCH**

SKALA  
**1:100**

NR RYS.  
**T-III-07**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	<b>mgr inż. Tomasz Kopec</b>	LUB/0132/PWOE/10	04 2024	
SPRAWDZIŁ	<b>mgr inż. Andrzej Łukaszyk</b>	LUB/0028/PWBE/23	04 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI