



OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**G L O B A L Albert Dragan**  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**  
INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A  
20-950 LUBLIN

RYСУNEK: **SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP.4.1** SKALA: **ND** NR RYS.: **T-III-13**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopec	LUB/0132/PW/OE/10	04 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszk	LUB/0028/PW/OE/23	04 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.  
POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.  
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE ŚCIEMIACZAMI POKRĘTNYMI DĄLI NĄLEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICZY DO ŚCIEMIACZA DO OPRAWY KABEŁN N2XH-J 5x1,5mm<sup>2</sup>.