



Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 04.09.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Kunowo gmina Duszniki zaopatrującej mieszkańców miejscowości: Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Sękowo


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody uległa pogorszeniu i odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie liczby kolonii w 22°C wynoszącą >300 jtk/1ml. Zalecana wartość liczby kolonii w 22°C w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach stwierdza, że:

woda nadaje się do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Administrator strefy zaopatrzenia Kunowo prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami ww. cytowanego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Agnieszka Jachnik
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szamotułach

/dokument podpisany elektronicznie/