



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE**

Znak sprawy: NHŚ.903.8.2025

Żnin, dnia 09.09.2025 r.

KOMUNIKAT nr 14.W.2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
w Ośrodku Wczasowym „ROMA” w Chomiąży Szlacheckiej, gm. Gąsawa
(woda dostarczana z wodociągu Laski Wielkie, gm. Gąsawa)

W badaniach jakości wody z wodociągu **Laski Wielkie, pobranej w punkcie monitoringowym Ośrodek Wczasowy „ROMA” w Chomiąży Szlacheckiej, gm. Gąsawa**

stwierdzono obecność **bakterii grupy coli** $\geq 1 < 10$ jtk (NPL)/100ml.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: sporządzania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. **Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Numer do kontaktu w sprawie jakości wody: 523036221.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żninie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie
Joanna FAŁSZEWICZ-FRYCA

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym