Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Biłgoraju

ONS-HK.903.6.88.2026
Biłgoraj, 2026-11-09

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia ujęcia (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Dąbrowica, gm. Biłgoraj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, że w wyniku badania jakości wody z dnia 06.11.2026 r., próbki wody pobranej w dniu 03.11.2026 r., ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Dąbrowica, gmina Biłgoraj, zaopatrującego miejscowości: Dąbrowica, Zagrody Dąbrowickie, Zagumnie, część miejscowości Kolonia Sól (od numeru domu 92 do 172), w gminie Biłgoraj oraz ulice Zacisze i Żurawinowa w mieście Biłgoraj – łącznie 1307 osób, stwierdzono obecność:

bakterii grupy coli w ilości: **34 [jtk/100 ml]**;
w wyznaczonym punkcie zgodności.

Wartość parametryczna dla powyższego parametru mikrobiologicznego wynosi 0 [jtk /100 ml].

Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grzegorz Dubiel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Biłgoraju
/podpisano elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15 | 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 84 539 61 40 lub 882 796 956
adres e-mail: psse.bilgoraj@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89974-24247-BTFRV-19