



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

HK.90820.1.12.2025.JKA
Głubczyce, 10.12.2025r.

KOMUNIKAT nr 12


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 10.12.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Głubczyce w strefie dostarczającej wodę mieszkańcom wsi Widok /gmina Głubczyce/.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach po zapoznaniu się z wynikami badań stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność paciorkowców kałowych (enterokoków) w ilości 2 jtk/100ml.

Woda w miejscowości Widok jest nieprzydatna do spożycia

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B | 48-100 Głubczyce
+48 77 471 07 17
e-mail: sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-51186-72131-TRTUD-19

Z up. Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Głubczycach

Kierownik
Oddziału Higieny Pracy
mgr Andrzej Kuśnierski