

LEGENDA:	
	uziemiaenie fundamentowe
	- płaskownik FeZn 30x4
	przewód uziemiający - płaskownik FeZn 30x4
	połączenie spawane
	zaciśk probierczy na uchwytych typu T, n/t na wys. h=1,2

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonieńska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Budowa kancelarii leśnictw Niezgoda i Wilkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem magazynowym

ADRES
Niezgoda, gm. Żmigród
cz. dz. nr 375, obręb 0032 Niezgoda

INWESTOR
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Żmigród
55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a

INSTALACJA UZIEMIENIA

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/PPOE/14

BRANŻA	SKALA
elektryczna	1 : 50

DATA	NR RYS.	E.3
09.2019		

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

