


WSZYSTKIE POLA ODPIYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAZYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.
**WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE
ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.**
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI
POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333

✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl



**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK **WIDOK ROZDZIELNICZY TP4.2, TP4.K2**

SKALA
ND
NR RYS.
T-III-72

| FUNKCJA | SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
|-------------|----------------------------------|------------------|---------|--------|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Kopeć | LUB/0132/PWOE/10 | 09 2021 | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Krzysztof Kędzierski | LUB/0146/POOE/10 | 09 2021 | |

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI