



**POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM  
INSTALACJI KNX.  
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE  
ŚCIEMNIACZAMI POKRĘTNYMI DALI NALEŻY  
WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIENICY DO  
ŚCIEMNIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, A OD  
ŚCIEMNIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J  
5x1,5mm<sup>2</sup>.**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	09 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	09 2021	