

RZUT III PIĘTRA – skala 1:75

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
4/01	Gabinet	23,87
4/02	Pokój biurowy	23,28
4/03	Pokój biurowy	14,84
4/04	Pokój biurowy	15,09
4/05	Pokój biurowy	15,08
4/06	Pokój biurowy	15,22
4/07	Pokój biurowy	19,17
4/08	Pokój biurowy	17,76
4/09	Pokój biurowy	14,99
4/10	Pokój biurowy	15,20
4/11	Pokój biurowy	14,89
4/12	Pokój biurowy	14,17
4/13	Pokój biurowy	14,34
4/14	Pokój biurowy	23,39
4/15	Pokój biurowy	15,05
4/16	Pokój biurowy	14,90
4/17	Pokój biurowy	15,20
4/18	Pokój biurowy	14,96
4/19	Pokój biurowy	22,13
4/20	Pokój biurowy	23,74
4/21	Archiwum	4,58
4/22	Pokój biurowy	16,32
4/23	Pokój biurowy	17,35
4/24	Pokój biurowy	14,70
4/25	Pomieszczenie socjalne	7,37
4/26	Wc dla niepełnosprawnych	5,00
4/27	Wc damski	4,20
4/28	Wc męski	4,80
4/29	Pomieszczenie porządkowe	1,66
4/30	Korytarz	106,54
4/31	Pokój biurowy	13,63
4/32	Pokój biurowy	14,16
4/33	Pokój biurowy	15,13
4/34	Pokój biurowy	14,89
4/35	Pomieszczenie socjalne	6,80
4/36	Wc dla niepełnosprawnych	4,60
4/37	Wc damski	4,24
4/38	Wc męski	4,80
4/39	Wc damski	4,33
4/40	Korytarz	83,32
4/41	Pomieszczenie porządkowe	1,66
4/42	Pokój biurowy	13,48
4/43	Pokój biurowy	14,63
4/44	Pokój biurowy	14,93
4/45	Pokój biurowy	14,76
4/46	Pokój biurowy	20,56
4/47	Archiwum	5,63

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
4/48	Serwerownia	23,78
4/49	Korytarz	12,68
4/50	Pokój biurowy	9,50
4/51	Pokój biurowy	14,12
4/52	Pokój biurowy	14,26
4/53	Pokój biurowy	13,75
4/54	Pokój biurowy	14,09
4/55	Pokój biurowy	13,95
4/56	Pokój biurowy	16,56
4/57	Pokój biurowy	14,62
4/58	Korytarz	31,10
4/59	Pokój biurowy	13,93
4/60	Pokój biurowy	14,90
4/61	Pokój biurowy	13,93
4/62	Pokój biurowy	14,14
4/63	Pokój biurowy	14,20
4/64	Pokój biurowy	13,63
K1	Klatka schodowa	23,73
K2	Klatka schodowa	19,92
K5	Klatka schodowa	16,93
D1	Istniejący dźwig osobowy	—
D2	Projektowany dźwig osobowy	—
Razem		1107,06

Legenda systemu sygnalizacji pożaru:

- CSP

Centrala sygnalizacji pożaru

POD

Podwójna optyczna czujka dymu, termiczna i tlenku węgla

AS0

Czujka zasymsująca

OP

Czujka optyczna dymu w obwodzie płaskiej

OPN

Optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania

OR

Ręczny ostrzegacz pożarowy

8W

Moduł 8wej/1wyj

8WY

Moduł 8 wyjść przeکاźniowych

ML

Moduł linii sygnalizatorów

SA

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

SAW

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

SP

Sygnalizator optyczny wewnętrzny

ZP

Zasilacz pożarowy

COD

Centrala oddymiania

PR

Ręczny przycisk oddymiania

PRZ

Przycisk przewietrzania kluczkowy

SN

Siłownik drzwi napowietrzających

SK

Siłownik klapy oddymiającej

PR

Puszka rozgałęźna E90

CSP1:

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 1

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 2

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 3

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 4

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 5

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 6

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1/3 2x0,8mm2 - zgodnie ze schematem SSP

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 2x1,5mm2

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2

CSP2:

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 11

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 12

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 13

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 14

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 15

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - petla nr 16

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1/3 2x0,8mm2 - zgodnie ze schematem SSP

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 2x1,5mm2

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2

