



OZNACZENIA I UWAGI (instalacja odgromowa):  
Instalacja odgromowa i uziemiająca: poziom ochrony odgromowej LPS - IV  
Zwody poziome:  
Wykorzystać obróbkę blacharską attyki oraz wykonać jako niskie, nienaprężne z drutu dFe/Zn-Ø8, prowadzone po dachu, na wspornikach betonowych.  
Przewody odprowadzające:  
Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika Fe/Zn-25x4 prowadzonego po ścianach zewnętrznych budynku, pod warstwą ocieplenia i elewacji budynku  
Złącza kontrolne:  
Złącza typu bednarka-bednarka łączące przewody odprowadzające ze zwodami poziomymi na dachu budynku, instalowane w puszkach ściennych podtynkowych.  
Uziom:  
Uziom wykonać jako fundamentowy - płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn-30x4 ułożonym w wykopach fundamentowych, pod ławami, w warstwie chudego betonu. Połączenia bednarki w wykopie wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie.