



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 31.03.2026 r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU Kwidzyn S.A.  
ZA ROK 2025  
NR 37/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. wykonanych w przeciągu 2025 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Kwidzyn S.A., ul. Południowa 2, 82-500 Kwidzyn.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Kwidzyn S.A., ul. Południowa 2, 82- 500 Kwidzyn., w roku 2025 pobrano łącznie **19** prób wody uzdatnionej, z czego **4** prób nie odpowiadało wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Parametr	Wartość oznaczona	Wartość parametryczna
Żelazo	236 [µg/l]	200 [µg/l]
Chlorany i chloryny (suma)	1,130; 0,96 mg/l	0,70 mg/l
Bor	1,1; 1,3 [mg/l]	1,0 mg/l
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	>300 jtk/1ml	Bez nieprawidłowych zmian – wartość zalecana w kranie u konsumenta 200 jtk/1ml

Kwidzyn S.A. po stwierdzeniu przekroczeń, podjęła działania naprawcze, polegające na dezynfekcji instalacji wodociągowej lub regulacji urządzeń uzdatniających w celu doprowadzenia przekroczonych parametrów do obowiązujących wartości.

Wartość i czas trwania powyższych przekroczeń nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W 2025 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu Kwidzyn S.A.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie  
ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn  
+48 55 279 38 15  
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kwidzyn S.A.**

Anna Kak  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kwidzynie  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat (e-Doręczenie);
2. aa.