



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

HŚ.9022.5.2.2026

Zgierz, dnia 27.03.2026 r.

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miasto Ozorków za 2025 r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2025 r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu przeprowadził ocenę obszarową jakości wody dostarczanej konsumentom z Gminy Miasto Ozorków.

Za produkcję i uzdatnianie wody odpowiedzialne Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Żwirki 30.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyprodukował w 2025 roku - 841 325 m³ wody, średnia produkcja wyniosła 2 305 m³/ dobę. Z wodociągu korzystało ok. 18 100 osób.

Wodociąg zaopatrywany jest wodę pochodzącą z ujęcia podziemnych, zasilanego przez 3 studnie głębinowe górnokredowe. Woda z ujęcia podlega uzdatnianiu poprzez filtrację na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu, napowietrzaniu oraz okresowo dezynfekowana jest podchlorynem sodu.

W 2025 r. w wodzie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków w jednej na 34 zbadanych próbek monitoringowych stwierdzono punktową obecność bakterii z grupy coli. Zarządca wodociągu podjął natychmiast działania naprawcze, dokonał przeglądu punktu poboru oraz wykonywał kontrolne badania wody w celu potwierdzenia skuteczności podjętych zabiegów. Wyniki badań potwierdziły prawidłową jakość wody w rejonie zasilanym przez ten wodociąg. Stwierdzoną niezgodności uznano za punktową, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W zakresie parametrów fizykochemicznych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm dla żadnego z badanych parametrów. Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w wodociągu.

Zarządca wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną jakości produkowanej wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu harmonogramem i terminowo przekazywał sprawozdania z badań wody. Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium posiadającym akredytację metod badawczych i zatwierdzonym przez właściwego terenowo inspektora sanitarnego.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zasilanym przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ozorków ani interwencji konsumentów na jakość wody.

Na podstawie przeprowadzonych w 2025 badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej państwowej inspekcji sanitarnej i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nie stwierdził zagrożeń dla zdrowia populacji gminy miejskiej Ozorków, która korzysta z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu
ul. Andrzeja Struga 23 | 95-100 Zgierz
+48 42 291 96 14
sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23282-75048-VBWSV-29

Na terenie Gminy Miasto Ozorków pod nadzorem państwowej inspekcji sanitarnej znajduje się ponadto:

1/ Wodociąg indywidualny firmy OQema Sp. z o. o. Ozorków, ul. Łęczycka 3A, z którego korzystają pracownicy firm. Właściciel ujęcia, prowadzi regularną kontrolę wewnętrzną jakości używanej wody, zgodnie z harmonogramem badań uzgodnionym z PPIS w Zgierzu, a wydobywana z tego ujęć woda, po uzdatnieniu spełnia obowiązujące wymagania.

Barbara Wieteska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zgierzu
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- 1/ Burmistrz Miasta Ozorków
- 2/ Starosta Powiatu Zgierskiego
- 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie