



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy

HK.9022.5.4.2026.PP

Legnica, dnia 28 stycznia 2026 r.

**KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W LEGNICY
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego w Chojnowie w punkcie poboru: Hydrofornia, ul. Samorządowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, że w badaniu próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego w Chojnowie, w punkcie poboru – hydrofornia, ul. Samorządowa w Chojnowie, stwierdzono zawyżoną wartość chloru wolnego – 1,4 mg/l (wartość dopuszczalna – 0,3 mg/l). Stężenie chloru wolnego w wodzie do picia na tym poziomie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak wpływa na zmianę smaku i zapachu wody.

W związku z powyższym zobowiązano Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do podjęcia skutecznych działań naprawczych w celu zapewnienia właściwej jakości wody.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Legnicy
mgr inż. Renata Lech
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
ul. Adama Mickiewicza 24, 59-220 Legnica
+48 76 72 45 310
adres email: psse.legnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-43343-95501-WSFTV-23