



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z dnia 16.08.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Osiek zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Osiek nad Notecią, Dąbki, Żelazno, Bąkowo, Komorowo, Konstantynowo, Ruda, Ostrówek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Osiek wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: enterokoków 0 jtk/100ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100ml), bakterii grupy coli 0 jtk/100ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100ml), bakterii *Escherichia coli* 0 jtk/100ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml) określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Uwaga: W związku z oczekiwaniem na wyniki badań laboratoryjnych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji, zachowując odpowiednie środki ostrożności, **zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.**

Parametr ten nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a jego monitorowanie jest przydatne do oceny stanu sanitarnego systemu dystrybucji, ponieważ może wskazywać na warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, stagnacji wody oraz tworzeniu biofilmu.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatu.

Danuta Kmiecik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/