



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.254.2026.1

Żyrardów, dnia 25 września 2026 roku

INFORMACJA o jakości wody - wodociąg Słabomierz*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z wodociągu, w punkcie zgodności informuje, iż jakość wody na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg ze względu, na niezgodność parametryczną nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748).

Wodociąg	Parametr	Wartość parametryczna	Wynik
Słabomierz	Mangan	50 µg/l	55 µg/l


*Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg: Słabomierz.

Stwierdzona niezgodność parametryczna nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Przekroczenie parametru może powodować pogorszenie właściwości organoleptycznych wody, takich jak: barwa, mętność, smak, zapach. Ponadto może powodować powstawanie osadów i przebarwień urządzeń sanitarnych a także plamienie pranej odzieży.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Informacja obowiązuje do czasu wydania nowych zaleceń.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
z up. 
Łukasz Szymański, PhD, DBA



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20