

Strona tytułowa -nazwa obiektu, -nazwa firmy/właściciel -adres obiektu – osoba sporządz.. -data
Schemat strony tytułowej

Numer ewidencyjny obiektu:
(nadaje KP PSP Sępólno Kraj.)

pełna nazwa obiektu, firmy, właściciela
adres obiektu; miasto, gmina,ulica, nr budynku

tylko nazwa (litery drukowane , wytłuszczone, czcionka (np.Arial 28)

np.

PRZEDSIĘBIORSTWO

wpisać poniższy tekst

Warunki ochrony przeciwpożarowej

osoba sporządzająca
dokument;
pieczęć firmowa, funkcja
imię nazwisko oraz jej podpis

miejsowość , data

Warunki ochrony przeciwpożarowej, druga strona dokumentu

1.Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za sprawy BHP i Ppoż. oraz osób zobligowanych do udzielenia wszelkich możliwych informacji w przypadku podjęcia interwencji przez PSP na terenie obiektu.

Lp.	Nazwisko	Imię	Telefon kom. 24h	Adres	Funkcja lub stanowisko

2.Najdogodniejszy dojazd do obiektu z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych miasta i powiatu.

Np.

JRG w Sępólnie Krajeńskim	OSP KSRG
Odległość km	Odległośćkm

3.Drogi pożarowe bezpośrednio przy obiekcie.

Opis lokalizacji dróg zapewniających bezpośredni dostęp do poszczególnych części budynku.

Szkic dróg pożarowych i wejść do budynku należy przedstawić w załączniku nr 2

4.Hydranty zewnętrzne

Opis lokalizacji hydrantów zewnętrznych, odległość od budynku, liczba hydrantów, średnica oraz informacja czy jest to hydrant nadziemny czy podziemny i wydajność w dm^3/s .

Szkic rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych należy przedstawić w załączniku nr 2

5.Obiekty znajdujące się w pobliżu budynku.

Należy przedstawić informacje o lokalizacji najbliższych znajdujących się obiektów.

Szkic obiektu oraz przyległych budynków należy przedstawić w załączniku nr 1

6.Charakterystyka pożarowa obiektu.

-opis ogólny obiektu i zagospodarowanie poszczególnych części

-powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

-opis wejść do budynku

-gęstość obciążenia ogniowego, jeżeli jest spodziewana

-kategoria zagrożenia ludzi

-przewidywana liczba użytkowników

-informacja na temat pomieszczenia zagrożonego wybuchem (jeśli występuje)

-klasa odporności pożarowej

-klasa odporności ogniowej elementów

7.Podział na strefy pożarowe i wymiary budynku.

Opis podziału na strefy pożarowe budynku, powierzchnia stref pożarowych, podstawowe wymiary budynku.

Podział na strefy pożarowe i podstawowe wymiary budynku należy przedstawić w

załączniku nr 3

8. Konstrukcja budynku.

Opis materiałów z jakich zostały wykonane poszczególne części budynku:

- ściany
- strop
- dach
- elewacja
- schody

9. Warunki ewakuacji

- długość dojść i przejść ewakuacyjnych
- szerokość pionowych i poziomych ciągów komunikacyjnych
- odporność ogniowa obudowy ciągów ewakuacyjnych oraz drzwi na nich występujących
- szerokość drzwi ewakuacyjnych
- miejsce zbiórki do ewakuacji

Kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne należy przedstawić w załączniku nr 3

Miejsce zbiórki do ewakuacji należy przedstawić w załączniku nr 2

10. Instalacje przeciwpożarowe

Należy przedstawić ogólny opis instalacji jeżeli występuje ona w budynku

- hydranty wewnętrzne (liczba, rozmieszczenie, średnica, zasięg)
- system sygnalizacji pożarowej
- monitoring pożarowy
- dźwiękowy system ostrzegawczy
- stałe urządzenia gaśnicze
- klapy dymowe
- systemy zapobiegające zadymieniu
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych oraz lokalizacje przeciwpożarowych wyłączników prądu należy przedstawić w załączniku nr 3

11. Gaśnice

Należy przedstawić informację dotyczącą ilości gaśnic, rodzaju, masy środka gaśniczego. Rozmieszczenie poszczególnych gaśnic należy przedstawić w załączniku nr 3

12. Załączniki-szkice zapewniające odpowiednią czytelność informacji na nich zawartych.

Załącznik nr 1:

- szkic obiektu oraz przyległych budynków

Załącznik nr 2:

- drogi pożarowe
- wejścia do budynku
- hydranty zewnętrzne
- miejsce zbiórki do ewakuacji

Załącznik nr 3: (załączników wykonujemy tyle ile jest kondygnacji, np. załącznik 3.1, załącznik 3.2 itd.)

- rozkład pomieszczeń w budynku
- hydranty wewnętrzne
- przeciwpożarowe wyłączniki prądu
- gaśnice
- kierunki ewakuacji
- wyjścia ewakuacyjne

Prosimy na poszczególnych załącznikach uwzględnić w miarę możliwości dane które są zapisane w rozporządzeniu ust.8 (od a) do l), w taki sposób aby nie zamazać rysunku.