



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.33.2025.2

Żyrardów, dnia 29 stycznia 2026 r.

## KOMUNIKAT nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego **Kamion\*** ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego: **liczba bakterii grupy coli**.

### **W badanie próbcie nie wykryto bakterii: Escherichia coli i Enterokoki.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu, punkt poboru: SUW, ul. Żłota 15, Kamion, informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga także woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpiei noworodków i niemowląt.

**Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.



Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

\*Zaopatrywane miejscowości: Kamion



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie  
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów  
+48 46 855 32 42  
adres e-mail: [sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20