



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim

HK.9020.3.3.2026

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO CEDROB W TERESZEWIE z dnia 10 lipca 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego CEDROB w Tereszewie, że w dniu 10 lipca 2026 r. wydał na podstawie sprawozdania z badań wody z dnia 10 lipca 2026 r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 9 lipca 2026 r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- Liczba bakterii grupy coli - 62 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml), punkt poboru: stołówka ośrodka wypoczynkowego
- Liczba bakterii grupy coli - 53 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml), punkt poboru: kran przy domku nr 4

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia odbiorców w wodę oraz kontynuacji działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nowym Mieście Lubawskim

Dagmara Figurska-Ławicka
Kierownik Oddziału Nadzoru
PSSE w Nowym Mieście Lubawskim
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
+48 56 474 26 92
adres e-mail psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-36018-11768-AIAVH-22