



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.3.139.2026

Żywiec, 2026-07-08

KOMUNIKAT NR 4/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że w badaniu próbki wody pochodzącej z ujęcia indywidualnego, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w budynku piekarni w Jeleśni, ul. Orawska 43 (woda pochodząca z ujęcia podziemnego), stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości >100 jtk/100 ml oraz obecność liczby bakterii grupy coli w ilości >100 jtk/100 ml (wartości parametryczne 0 jtk/100 ml), w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu Decyzją Nr 539/26 z dnia 8.07.2026 r. stwierdził:

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia indywidualnego w budynku Piekarni w Jeleśni, ul. Orawska 43

Woda jest nieprzydatna do spożycia.



Uwaga:

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Bakterie *Escherichia coli* są naturalnym składnikiem flory jelitowej ludzi i zwierząt, jednak ich obecność w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu fekalnym i niewłaściwej dezynfekcji wody lub wtórnym skażeniu sieci.

Spożycie wody zanieczyszczonej *E. coli* może być przyczyną zatrucia pokarmowego, którego podstawowym objawem jest biegunka, bóle brzucha i ogólne osłabienie, oraz przyczyną zakażeń układu moczowego.

Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe): to mikroorganizmy powszechnie występujące w środowisku – w wodzie, glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie może wynikać zarówno z zanieczyszczenia pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stanowią one jednoznacznego wskaźnika skażenia fekalnego, lecz informują o czystości i integralności systemu dystrybucji wody.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29

Zarządca obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Żywcu

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

Urszula Szymońska

/dokument podpisany elektronicznie/

2026-07-08