

**Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Koninie**  
ODDZIAŁ LABORATORYJNY  
62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 16  
tel. 63 243-90-52  
e-mail: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 23-02-2026 r.

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W-195-200/2026

* Nazwa i adres klienta:	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Koninie ul. Zygmunta Noskowskiego 4, 62-510 Konin		
Rodzaj próbki:	woda do spożycia przez ludzi – pobrana w ramach nadzoru sanitarnego		
Próbka pobrana przez:	PSSE Konin OL p. M. Kołacki zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 Q	Kod próbki:	W-195-200/2026
Próbka dostarczona przez:	PSSE Konin OL	Numer sprawy:	OL.9051.122.2026
Wg protokołu pobrania nr:	ON-HK.9012.2.96-101.2026	Data pobrania próbki:	19-02-2026
		Data dostarczenia próbki:	19-02-2026
Miejsce pobrania i opis próbki:	wodociąg publiczny Wola Podłęzna W-195/2026 – budynek mieszkalny w miejscowości Izabelin 26 – kran w kuchni W-196/2026 – budynek mieszkalny w Rudzicy, ul. Parcelowa 25 – kran w kuchni W-197/2026 – budynek PUH „TOJAN” w miejscowości Grąblin 21a – kran w pomieszczeniu socjalnym W-198/2026 – budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Anielew 4 – kran w pomieszczeniu socjalnym W-199/2026 – budynek Stacji Uzdatniania Wody Wola Podłęzna – kran wody uzdatnionej W-200/2026 – budynek stacji paliw, Wola Podłęzna, ul. Licheńska 2 – kran w pomieszczeniu socjalnym		

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń .

Niniejsze sprawozdanie zawiera metody objęte zakresem akredytacji oraz metody nieakredytowane.

Q – metoda akredytowana N – metoda nieakredytowana

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdką (\*).

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za pobieranie i transport próbek.

### ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Kod próbki	<b>W-195/2026</b>	Godz. pobrania	<b>11:10</b>	Godz. dostarczenia do lab.	<b>12:40</b>
------------	-------------------	----------------	--------------	----------------------------	--------------

#### SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>	
Zapach <sup>5</sup>	< 2 akceptowalny	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony</i>	N
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	1,4	-	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 <i>Metoda miareczkowa</i>	Q
Stężenie chlorynów	< 0,050	0,050±0,007	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>	Q
Stężenie chloranów	0,057	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>	Q
Σ chloranów i chlorynów	< 0,10	0,10±0,02	0,7	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>z obliczeń</i>	Q

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2026r.

Data zakończenia badań: 20-02-2026r.

#### SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>	
Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów						
Chloroform	5,2	-	30	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>	Q
Bromodichlorometan	6,6	-	15	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>	Q
Dibromochlorometan	8,2	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>	Q
Bromoform	2,9	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>	Q
Σ THM <sup>6</sup>	23	-	100	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>z obliczeń</i>	Q

Data rozpoczęcia badań: 20-02-2026r.

Data zakończenia badań: 23-02-2026r.

Kod próbki	<b>W-196/2026</b>	Godz. pobrania	<b>10:35</b>	Godz. dostarczenia do lab.	<b>12:40</b>
------------	-------------------	----------------	--------------	----------------------------	--------------

#### SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>	
Zapach <sup>5</sup>	< 1 akceptowalny	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony</i>	N
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	1,4	-	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 <i>Metoda miareczkowa</i>	Q
Stężenie chlorynów	< 0,050	0,050±0,007	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>	Q
Stężenie chloranów	0,050	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>	Q
Σ chloranów i chlorynów	< 0,10	0,10±0,02	0,7	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>z obliczeń</i>	Q

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2026r.

Data zakończenia badań: 20-02-2026r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-195-200/2026

**SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ**

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów					
Chloroform	5,6	-	30	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Bromodichlorometan	6,8	-	15	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Dibromochlorometan	8,2	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Bromoform	2,9	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Σ THM <sup>6</sup>	24	-	100	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 z obliczeń Q

Data rozpoczęcia badań: 20-02-2026r.

Data zakończenia badań: 23-02-2026r.

Kod próbki	<b>W-197/2026</b>	Godz. pobrania	<b>10:55</b>	Godz. dostarczenia do lab.	<b>12:40</b>
------------	-------------------	----------------	--------------	----------------------------	--------------

**SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY**

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Mętność	1,0	0,2	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna Q
Zapach <sup>5</sup>	< 1 akceptowalny	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony N
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	1,3	-	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa Q
Stężenie chlorynów	< 0,050	0,050±0,007	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) Q
Stężenie chloranów	0,052	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) Q
Σ chloranów i chlorynów	< 0,10	0,10±0,02	0,7	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 z obliczeń Q

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2026r.

Data zakończenia badań: 20-02-2026r.

**SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ**

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Stężenie żelaza	117	-	200	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Q
Stężenie manganu	< 10	10±4	50	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Q
Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów					
Chloroform	6,3	-	30	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Bromodichlorometan	7,8	-	15	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Dibromochlorometan	9,1	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-195-200/2026

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Bromoform	2,9	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Σ THM <sup>6</sup>	26	-	100	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>z obliczeń</i>

Data rozpoczęcia badań: 20-02-2026r.

Data zakończenia badań: 23-02-2026r.

Kod próbki	<b>W-198/2026</b>	Godz. pobrania	<b>10:45</b>	Godz. dostarczenia do lab.	<b>12:40</b>
------------	-------------------	----------------	--------------	----------------------------	--------------

**SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY**

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Zapach <sup>5</sup>	< 1 akceptowalny	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony</i>
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	1,4	-	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 <i>Metoda miareczkowa</i>
Stężenie chlorynów	0,050	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>
Stężenie chloranów	0,053	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>
Σ chloranów i chlorynów	0,10	-	0,7	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>z obliczeń</i>

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2026r.

Data zakończenia badań: 20-02-2026r.

**SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ**

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów					
Chloroform	6,2	-	30	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Bromodichlorometan	7,6	-	15	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Dibromochlorometan	8,9	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Bromoform	2,8	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Σ THM <sup>6</sup>	26	-	100	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>z obliczeń</i>

Data rozpoczęcia badań: 20-02-2026r.

Data zakończenia badań: 23-02-2026r.

Kod próbki	<b>W-199/2026</b>	Godz. pobrania	<b>11:15</b>	Godz. dostarczenia do lab.	<b>12:40</b>
------------	-------------------	----------------	--------------	----------------------------	--------------

**SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY**

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Mętność	0,11	-	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <i>Metoda nefelometryczna</i>
Barwa	2,5 /pH 7,4/	-	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecana do 15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D <i>Metoda wizualna</i>
Zapach <sup>5</sup>	< 1 akceptowalny	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony</i>

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-195-200/2026

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	1,3	-	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 <i>Metoda miareczkowa</i>
Stężenie chlorynów	< 0,050	0,050±0,007	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>
Stężenie chloranów	0,050	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>
Σ chloranów i chlorynów	< 0,10	0,10±0,02	0,7	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>z obliczeń</i>

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2026r.

Data zakończenia badań: 20-02-2026r.

#### SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Stężenie żelaza	< 20	20±9	200	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 <i>Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>
Stężenie manganu	< 10	10±4	50	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 <i>Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>
Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów					
Chloroform	6,1	-	30	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Bromodichlorometan	7,0	-	15	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Dibromochlorometan	8,1	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Bromoform	2,6	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)</i>
Σ THM <sup>6</sup>	24	-	100	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 <i>z obliczeń</i>

Data rozpoczęcia badań: 20-02-2026r.

Data zakończenia badań: 23-02-2026r.

Kod próbki	<b>W-200/2026</b>	Godz. pobrania	<b>11:30</b>	Godz. dostarczenia do lab.	<b>12:40</b>
------------	-------------------	----------------	--------------	----------------------------	--------------

#### SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Mętność	0,19	-	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <i>Metoda nefelometryczna</i>
Barwa	2,5 /pH 7,5/	-	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecana do 15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D <i>Metoda wizualna</i>
Zapach <sup>5</sup>	< 1 akceptowalny	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony</i>
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	1,3	-	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 <i>Metoda miareczkowa</i>
Stężenie chlorynów	< 0,050	0,050±0,007	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>
Stężenie chloranów	0,056	-	-	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <i>Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)</i>

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Σ chloranów i chlorynów	< 0,10	0,10±0,02	0,7	mg/l	PN-EN ISO 10304-4:2022-08 z obliczeń Q

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2026r.

Data zakończenia badań: 20-02-2026r.

#### SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr	Wynik <sup>1</sup>	Niepewność <sup>2</sup>	Dopuszczalna wartość <sup>3</sup>	Jednostka	Identyfikator metody badania <sup>4</sup>
Stężenie żelaza	< 20	20±9	200	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Q
Stężenie manganu	< 10	10±4	50	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Q
Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów					
Chloroform	6,0	-	30	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Bromodichlorometan	7,5	-	15	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Dibromochlorometan	9,0	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Bromoform	2,8	-	-	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Q
Σ THM <sup>6</sup>	25	-	100	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 z obliczeń Q

Data rozpoczęcia badań: 20-02-2026r.

Data zakończenia badań: 23-02-2026r.

Autoryzował:

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody:

Sekcja Aparatury Specjalnej:

K.R.

<sup>1</sup> Jeżeli wynik badania ilościowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera się w zakresie pomiarowym metody, wtedy Laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawia informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka – informacja ta jest przedstawiona z powołaniem na akredytację lub

> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka – informacja ta jest przedstawiona bez powołania na akredytację.

<sup>2</sup> Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

W badaniach fizyko-chemicznych niepewność pomiaru wyniku badania podaje się według uzgodnień z Klientem oraz gdy wartość wielkości mierzonej ± niepewność obejmuje wartość NDS lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje informację o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego. Niepewność związana z pobieraniem próbki jest składnikiem budżetu niepewności, jeżeli próbka została pobrana przez próbkobiorcę Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Koninie.

<sup>3</sup> Dopuszczalna wartość określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

<sup>4</sup> Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

<sup>5</sup> Próbkę przechowywana < 72 godzin. Temperatura badania 23°C±2°C. Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana. Liczba wybranych oceniających: 3 osoby. Data i godzina badania: 20.02.2026 r. godz. 8<sup>40</sup>

<sup>6</sup> Σ THM oznacza sumę stężeń związków: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform.