



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Poświętne za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A oraz monitoring parametrów grupy B w wodociągach znajdujących się na terenie gminy Poświętne.

1. Są to następujące wodociągi:
 - Brzozowo Stare,
 - Daniłowo Duże
2. Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy
3. Obsługiwane miejscowości:
 - wodociąg Brzozowo Stare – Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Brzozowo Solniki, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołebie, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Stara, Liza Nowa, Łukawica, Marynki, Pietkowo, Pietkowo Drugie, Poświętne, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare;
 - wodociąg Daniłowo Duże – Grochy
4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:
 - wodociąg Brzozowo Stare – 2884 osób;
 - wodociąg Daniłowo Duże – 151 osób
5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:
 - **wodociąg Brzozowo Stare** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A oraz 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania.
 - **wodociąg Daniłowo Duże** – nie pobierano próbek na terenie gminy Poświętne



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

L.p.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji [m ³ /doba]	Jakość wody Stan na 31.12.2025 r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie administracyjne (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
1.	wodociąg Brzozowo Stare	934,0	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	odżelazianie, napowietrzanie dezynfekcja końcowa (promieniowa nie UV)
2.	wodociąg Daniłowo Duże	31,0	przydatna do spożycia	żelazo – 15 dni	woda była jednokrotnie kwestionowan a; wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie	płukanie filtrów i linii wodociąg owej	napowietrzanie odżelazianie, odmanganianie

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Podwyższona wartość żelaza występujące na poziomie jak w ww. wodociągu może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Poświętne w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Brzozowo Stare oraz Daniłowo Duże.

Z wyrazami szacunku

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

