



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 09.01.2025

HK.N.9027.1.17.2025.BK

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Dolna 19
06-230 Różan**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu nr: **HKL.9052.100.2024 z dnia 22.01.2024 r.**, oraz protokole nr: 3/N/Mak, sporządzonych dnia 16.01.2024 r.

oraz w sprawozdaniu nr: **242393/24/WAW z dnia 07.05.2024 r.**,

oraz w sprawozdaniu nr: **272731/24/WAW z dnia 15.05.2024 r.**,

oraz sprawozdaniu nr: **HKL.9052.1564.2024 z dnia 05.08.2024 r.**, oraz protokole nr: 70/N/Mak, sporządzonego dnia 31.07.2024 r.

oraz w sprawozdaniach nr: **638352/24/WAW i 638353/24/WAW z dnia 29.10.2024 r.**,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek,

Badania zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kopernika 3 oraz laboratorium zewnętrzne J.S. Hamilton POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

z punktów zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody w Dzbądzu gm. Różan,
 - Sklep spożywczo-przemysłowy w miejscowości Dzbądz gm. Różan,
- wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu o produkcji <100 ³/d Dzbądz gm. Różan
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Róźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(podpis elektroniczny)

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19, 06-230 Różan.
2. Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan.
- 3.A/a.

Sporządził:

Bartosz Kowalski

tel. 29 7171300 wew. 34/ 888515081