Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.2.348.2026
Żywiec, 2026-11-19

Komunikat NR 14/2026 z dnia 19.11.2026 r.

dotyczący: jakości wody dostarczanej z indywidualnego ujęcia podziemnego do Gospodarstwa Rybackiego w Żywcu, ul Krakowska 43

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w dniu 29.10.2026 r. **w budynku Gospodarstwa Rybackiego w Żywcu, ul. Krakowska 43** w powiecie żywieckim stwierdzono: brak przydatności wody do spożycia w związku z obecnością bakterii grupy coli w ilości >80 jtk/100 ml (wartość parametryczna zgodna z normatywem 0 jtk/100 ml), Enterokoków kałowych w ilości 6 jtk/100 ml (wartość parametryczna zgodna z normatywem 0 jtk/100 ml), Escherichia coli w ilości 80 jtk/100 ml (wartość parametryczna zgodna z normatywem 0 jtk/100 ml) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości > *300 jtk 1 ml* (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk /1 ml w kranie u konsumenta).

Mając na uwadze wysokie ryzyko dla zdrowia odbiorców wody, PPIS w Żywcu stwierdza brak przydatności wody do spożycia.

Bakterie *Escherichia coli* są naturalnym składnikiem flory jelitowej ludzi i zwierząt, jednak ich obecność w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu fekalnym i niewłaściwej dezynfekcji wody lub wtórnym skażeniu sieci.
Spożycie wody zanieczyszczonej E. coli może być przyczyną zatrucia pokarmowego, którego podstawowym objawem jest biegunka, bóle brzucha i ogólne osłabienie, oraz przyczyną zakażeń układu moczowego.

Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe): to mikroorganizmy powszechnie występujące w środowisku – w wodzie, glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie może wynikać zarówno z zanieczyszczenia pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stanowią one jednoznacznego wskaźnika skażenia fekalnego, lecz informują o czystości i integralności systemu dystrybucji wody.


Enterokoki bytują w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie świadczy o zanieczyszczeniu fekaliami „starszym w czasie" niż w przypadku E. coli.
Są bardziej odporne na chlorowanie i mogą przeżywać w wodzie dłużej.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29

ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Uwaga:
Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-11-19