



Grójec, dnia 12.03.2025

HKN.903.4.2025

**ZBIORCZA ROCZNA**  
**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**  
**Numer 47/2025**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi gmina Warka i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z **wodociągu lokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi**, gmina Warka, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody                                                              | Nr sprawozdania z badań     | Laboratorium wykonujące badanie |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10.01.2024  | Nowa Wieś 70A, gm. Warka<br>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi | 21/S z dnia 18.01.2024 r.   | PSSE w Radomiu                  |
| 31.01.2024  |                                                                                       | 116 z dnia 06.02.2024 r.    | PSSE w Radomiu                  |
| 12.06.2024  |                                                                                       | 631 z dnia 19.06.2024 r.    | PSSE w Radomiu                  |
| 27.11.2024  |                                                                                       | 2134/S z dnia 10.12.2024 r. | PSSE w Radomiu                  |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza**

**przydatność wody do spożycia**

**z wodociągu lokalnego**

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi**

**o produkcji wody do 100 m<sup>3</sup>/dobę.**

## Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2024 roku, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z urządzenia wodociągowego lokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka, wykazała na koniec 2024 roku zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka, wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Grójcu

Bartłomiej Molenda

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymuje:

- 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
2. Starostwo Powiatowe w Grójcu,
3. aa

EP